



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2026010307859002

## 认证委托人名称及地址

浙江天正电气股份有限公司  
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

## 生产者名称及地址

浙江天正电气股份有限公司  
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

## 生产企业名称及地址

浙江天正智能电器有限公司  
浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号

## 产品名称和系列、型号、规格

塑料外壳式断路器

TGBT1Z-63; Ue: DC60V; Ui: 500V; Uimp: 4kV; In: 6A、10A、16A、20A、  
25A、32A、40A、50A、63A; Ics: 7.5kA; Icu: 10kA; 过电流脱扣器类型：  
电子式; 选择性类别: A 类; 接线方式: 1P 外形, 直流接线方式见附页; 产  
品适用于隔离

## 产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》  
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2026 年 04 月 09 日 有效期至: 2031 年 04 月 08 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,  
也可在认监委网站 ([www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)) 查询。



签发:

刘江



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司






# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2026010307859002

证书附页：第 1 页 共 1 页

直流接线方式：



接线图

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司